



PLANTA BAJA

ESQUIPOS DE VENTILACION				Caudal máximo	Velocidades	Conexiones de agua		Conexión tuberías		Desagüe (interior)	Potencia Motor	Potencia Bomba	Tensión	Peso
Nº.	TIPO	MARCA	MODELO			Frio	Calor	Líquido	Gas					
1	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	DAIKIN	DAHU-01 LADO IZQ	7.800 m³/h	-	Ø2"	Ø2"	-	-	-	2 x 5.500 W	90 W	3x400V	1.492 kg
2	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	DAIKIN	DAHU-02 LADO DER	5.200 m³/h	-	Ø1 1/4"	Ø1 1/4"	-	-	-	2 x 4.000 W	90 W	3x400V	1.123 Kg
3	RECUPERADOR CON TRATAMIENTO TERMICO	DAIKIN	VKM100GM	950 m³/h	3	-	-	Ø1/4"	1/2"	Ø3/4"	2 x 280 W	-	1x230V	1,25 Kg
4	EXTRACTOR PARA BAÑOS	S & P	SILEN-300 CZ	280 m³/h	-	-	-	-	-	-	29 W	-	1x230V	1,25 Kg
5	EXTRACTOR PARA BAÑOS	S & P	SILEN-100 CZ	95 m³/h	-	-	-	-	-	-	8 W	-	1x230V	0,47 Kg

LEYENDA DE CLIMATIZACION

- E

ENFRIADORA INVERTER AIRE/AGUA CON BOMBA CALOR
- C-D

UNIDAD EXTERIOR VRV CON BOMBA DE CALOR
(Modelos RXYCQ16P9 ó RXYCQ18P9 según letras en cuadro)
- A-B

UNIDAD EXTERIOR VRV CON BOMBA DE CALOR
(Modelos RXYCQ10P9 ó RXYCQ12P9 según letras en cuadro)
- UNIDAD INTERIOR CASSETTE VRV
(Modelos FXHQ según numeración en cuadro)
- TUBERIAS CLIMATIZACION CON COQUILLA (LIQUIDO+GAS)
- MONTANTE CLIMATIZACION CON COQUILLA (LIQUIDO+GAS)
- DERIVACION TUBERIAS CLIMATIZACION

Observaciones:
- El aislamiento térmico de tuberías se realizará según indicaciones en tabla 1.2.4.2.1 del RITE.

DESAGUES DE CLIMATIZACION

- TUBERIA EMPOTRADA PVC Ø25 MM., PTE. MINIMA 2%
- TUBERIA COLGADA PVC Ø25 MM., PTE. MINIMA 2%

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación: C/ Virgen de la Cabeza nº 2 Plant nº EV-1

Promotor: UNIVERSIDAD DE JAEN Fecha: Enero 2.013

Financiación: GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD CEI/AS

CEI/AS Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. Alameda de Oro Verde nº 2 - 2ºB, Martos (Jaén). C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 1ª Planta, Jaén. Juan Carlos Moreno - Juan Pinzon - Juan Moreno Escobedo

PLANTA BAJA. Instalacion de climatización Escala: 1:100