

Depósitos de Combustible

Mantenimiento Normativo.

Programa número 9: Depósitos de Combustible. Ejercicio 2012

Edificio TIPO	Capacidad	Fecha revisión	Comentarios (Acta)	Resultados de la revisión	
B1	Aéreo	20000	14-03-12	23-14-0003-12	Desfavorable: Con defectos graves. Plazo subsanación 14/09/12
A(L)	Enterrado	7500	15-03-12	23-14-0001-12	Desfavorable: Fuga en parte superior. Pedido 2012/8042 a la empresa Aplicaciones energéticas Unidas SL
B(L)	Enterrado	20000	15-03-12	23-14-0002-12	Favorable

Enlaces relacionados

- [Real Decreto 2085/1994](#)
- [Real Decreto 1523/1999](#)

Documentos relacionados

- [Acta de revisión del depósito de combustible del edificio A \(EPS Linares\)](#)
- [Acta de revisión del depósito de combustible del edificio B \(EPS Linares\)](#)
- [Acta de revisión del depósito de combustible del edificio B1](#)