

Instalaciones de Alta Tensión

Mantenimiento Normativo

Programa número 10: Instalaciones de Alta Tensión. Ejercicio 2012

Ubicación	Características	Fecha revisión	Acta	Resultados de la revisión
CT-C2 y CT-B4	Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,125 km	14-03-12	23-05-0038-12	Condicionada: Resistencia de aislamiento inferior a la reglamentaria.
CT-B4 y CT-A3	Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,080 km	14-03-12	23-05-0039-12	Favorable
CT-A3 y CT-Aparcamiento	Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,150 km	14-03-12	23-05-0040-12	Favorable
CT-Aparcamiento y CT-B2	Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,150 km	14-03-12	23-05-0041-12	Favorable
CT-B2 y CT-C2	Línea subterránea 20 KV. 3x150 mm2. Corriente alterna trifásica. 0,175 km	14-03-12	23-05-0042-12	Favorable

Enlaces relacionados

- [Real Decreto 223/2008](#)

Documentos relacionados

- [Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-C2 y CT-B4](#)
- [Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-B4 y CT-A3](#)
- [Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-A3 y CT-B5](#)
- [Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-B5 y CT-B2](#)
- [Acta de revisión de Línea Subterránea de Alta Tensión entre CT-B2 y CT-C2](#)