



**ACTA DE INSPECCION PERIODICA DE
INSTALACION ELECTRICA DE ALTA
TENSION**

CERTIFICADO Nº 23/05/0013/11
Nº NOTIFICACION: 23-05022011.001
COORD. UTM X: 431435
Y: 4182666

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE JAEN

DIRECCION: CAMPUS LAS LAGUNILLAS

CIUDAD: JAEN

C.P.: 23071

PROVINCIA: JAEN

DATOS DE LA INSTALACION

DENOMINACION: CENTRO DE TRANSFORMACION INTERIOR DE 3000 KVA

EXPEDIENTE Nº: --

R.A.T.: --

EMPLAZAMIENTO: EDIFICIO B2 UJAEN

DIRECCION: CAMPUS LAS LAGUNILLAS

CIUDAD: JAEN

C.P.: 23071

PROVINCIA: JAEN

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA LINEA ELECTRICA:

TIPO: --

LONGITUD (KMS.): --

TENSION DE SERVICIO (KV): --

DERIVADA DE LA LINEA O CASETA DE: --

POSTE Nº: --

CONDUCTORES TIPO: --

Nº DE CONDUCTORES Y
SECCION (mm²): --

AISLADORES TIPO: --

Nº APOYOS:

TIPO APOYOS: --

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION:

TIPO: INTERIOR

POT. TOTAL (KVA): 3000

REL. TRANSF. (KV): 20/0,4

ACOMETIDA TIPO: SUBTERRANEA

EQUIPO DE MEDIDA EN A.T.: SI NO

CARACT. TRAFOS				SECCIONADORES		INTERRUPTORES			FUSIBLES / RELES			PROTECC. B.T.	
MARCA	Nº FAB.	AÑO	POT. (KVA)	UN (KV)	IN (A)	TIPO	UN (KV)	IN (A)	TIPO	UN (KV)	IN (A)	TIPO	IN (A)
IMEFI	27214	1996	1000	24	400	SF6	24	400	AREVA	24	80	ABB	1250
IMEFI	51001	2002	1000	24	400	SF6	24	400	AREVA	24	80	ABB	1250
COTRADIS	114132	2008	1000	24	400	SF6	24	400	AREVA	24	80	ABB	1250

RELACION DE ANOMALIAS DETECTADAS, CALIFICACION Y PLAZO

COD.	DENOMINACION Y LOCALIZACION	ARTº O NORMATIVA	CALIFICACION	PLAZO MAX. CORRECCION (MESES)

El inspector técnico que suscribe, perteneciente al Organismo de Control SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A., autorizado para la aplicación de la normativa eléctrica según acreditación de ENAC nº OC-1/058, ha procedido, en la fecha indicada, a realizar la inspección periódica oficial de la instalación eléctrica de alta tensión descrita con anterioridad, de acuerdo al Artículo 13º del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre) y Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de noviembre).

Que conforme a los resultados obtenidos, emite el siguiente Dictamen:

Favorable Desfavorable Negativo

Vº Bº

En JAEN a 05 de febrero de 2011

DIEGO CHAMORRO TORRES
23007 JAEN



Fdo.: _____