



**ACTA DE INSPECCION PERIODICA DE
INSTALACION ELECTRICA DE ALTA
TENSION**

CERTIFICADO N° 23/05/0015/11

N° NOTIFICACION: 23-08022011.001

COORD. UTM X: 431547
Y: 4182475

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE JAEN

DIRECCION: CAMPUS LAS LAGUNILLAS

CIUDAD: JAEN

C.P.: 23071

PROVINCIA: JAEN

DATOS DE LA INSTALACION

DENOMINACION: CENTRO DE TRANSFORMACION INTERIOR DE 2000 KVA

EXPEDIENTE N°: --

R.A.T.: --

EMPLAZAMIENTO: EDIFICIO A3 UJAEN

DIRECCION: CAMPUS LAS LAGUNILLAS

CIUDAD: JAEN

C.P.: 23071

PROVINCIA: JAEN

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA LINEA ELECTRICA:

TIPO: --

LONGITUD (KMS.): --

TENSION DE SERVICIO (KV): --

DERIVADA DE LA LINEA O CASETA DE: --

POSTE N°: --

CONDUCTORES TIPO: --

N° DE CONDUCTORES Y
SECCION (mm²): --

AISLADORES TIPO: --

N° APOYOS:

TIPO APOYOS: --

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION:

TIPO: INTERIOR

POT. TOTAL (KVA): 2000

REL. TRANSF. (KV): 20/0,4

ACOMETIDA TIPO: SUBTERRANEA

EQUIPO DE MEDIDA EN A.T.: ☒ SI ☐ NO

CARACT. TRAFOS				SECCIONADORES		INTERRUPTORES			FUSIBLES / RELES			PROTECC. B.T.	
MARCA	N° FAB.	AÑO	POT. (KVA)	UN (KV)	IN (A)	TIPO	UN (KV)	IN (A)	TIPO	UN (KV)	IN (A)	TIPO	IN (A)
COTRADIS	54426	2004	1000	24	400	SF6	24	400	AREVA	24	80	ABB	1250
COTRADIS	54425	2004	1000	24	400	SF6	24	400	AREVA	24	80	ABB	1250

RELACION DE ANOMALIAS DETECTADAS, CALIFICACION Y PLAZO

COD.	DENOMINACION Y LOCALIZACION	ART° O NORMATIVA	CALIFICACION	PLAZO MAX. CORRECCION (MESES)

El inspector técnico que suscribe, perteneciente al Organismo de Control SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A., autorizado para la aplicación de la normativa eléctrica según acreditación de ENAC n° OC-I/058, ha procedido, en la fecha indicada, a realizar la inspección periódica oficial de la instalación eléctrica de alta tensión descrita con anterioridad, de acuerdo al Artículo 13° del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre) y Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de noviembre).

Que conforme a los resultados obtenidos, emite el siguiente Dictamen:

☒ Favorable
V° B°

☐ Desfavorable

☐ Negativo

En JAEN, a 08 de febrero de 2011

DIEGO CHAMORRO TORRES

Fdo.: _____

