

ACTA DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN PETROLÍFERA

A DATOS DEL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO		
Nombre o razón social: SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A., Organismo de Control Autorizado con acreditación de ENAC nº OC-I/058		CIF: A-84395078
Delegación provincial de: JAEN	ACTA Nº : 23/14/0003/12 C. SIOCA: 23-14032012.030	Fecha: 14-03-2012
Nombre y apellidos del Inspector: ANGEL MANUEL LEON GRANDE		DNI-NIF: 30.952.554 - M

B MOTIVO DE LA INSPECCIÓN	
☒ Periódica reglamentaria solicitada por su Titular con fecha: 14 / 03 / 2012 ☐ Ordenada por la Administración por Oficio de fecha ___/___/___ A realizar con fecha: ___/___/___ ☐ Cumplimiento del plazo establecido en anterior inspección para corregir Defectos Fecha límite: ___/___/___ ☐ Por modificación, traslado o ampliación de las instalaciones Fecha límite: ___/___/___ ☐ Por siniestro, accidente, percance, reclamación o denuncia Fecha límite: ___/___/___	

C DATOS DEL REGISTRO DE INSTALACIONES		
Nº del Registro Especial: ___/___/___	Nº del Registro Industrial: ___/___/___	Nº del Expediente: ___/___/___
Incluido REI: ___/___/___	Fecha de la inscripción: ___/___/___	Fecha de A.P.M.: ___/___/___

1 DATOS DEL TITULAR		
Nombre y apellidos o Razón social: UNIVERSIDAD DE JAEN		DNI - NIF - CIF: Q-7350006-H
Representante legal del Titular (Gerente, Administrador, Encargado, etc.):		DNI -NIF:
Domicilio social o de notificaciones (calle, plaza, nº, piso, etc.): PARAJE LAS LAGUNILLAS SN		
C.P.: 23071	Población o término municipal: JAEN	Provincia: JAEN
Teléfono/s: 953012196	FAX: 953012141	E mail:
Datos del Propietario (si es distinto del Titular)		DNI-NIF-CIF
Domicilio a efectos de notificaciones: MISMA		

2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION		
Nombre comercial del establecimiento: UNIVERSIDAD DE JAEN		
Dirección (calle, plaza, carretera, paraje, polígono, etc.): PARAJE LAS LAGUNILLAS SN		Núm. P.km., margen:
C.P.: 23071	Población o término municipal: JAEN	Provincia: JAEN
Teléfono/s: 953012196	FAX: 953012141	E mail:

Efectuada la inspección de las instalaciones cuyos datos figuran expresados en los apartados anteriores, conforme al Protocolo de Inspección establecido conforme al Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, según los resultados que se anotan en el formulario adjunto, se determina, a juicio del que suscribe, que las instalaciones ☐ SI - ☒ NO reúnen las condiciones reglamentarias exigidas para su correcto funcionamiento. Lo que se hace saber a su Titular a través de la entrega de una copia de este ACTA, para su conocimiento y efectos.

En JAEN a 14 de MARZO DE 2012

Enterado, por El Titular:

El Inspector:
(Sello)

VºBº

Fdo.- _____
DNI : _____

Fdo.- ANGEL M. LEON GRANDE.
DNI : 30.952.554 - M

Fdo.- _____
DNI: _____

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN Nº :23-14-0003-12 **Fecha: 14/03 /2012** **Hoja nº 01**

3 DATOS DE LA INSTALACIÓN	Nº del Registro Especial:
3.1 Realizada según proyecto técnico ☒ SI - ☐ NO	
3.2 Uso al que se destina:	
☐ Distribución al por mayor	☐ Distribución al por menor
☒ Consumo en la propia instalación	☐ Suministro a vehículos
3.3 Clases de productos almacenados:	
☐ GNA Súper	☐ GNA SP 95
☐ GNA SP 98	☐ Gasóleo A
☒ Gasóleo C	☐ Gasóleo B
☐ Fuel-oil	☐ Otros (especificar) _____
3.4 Ubicación, emplazamiento:	
AÉREA: ☐ En exterior de edificios	☒ En interior de edificios
ENTERRADA: ☐ En exterior de edificios	☐ En interior de edificios
SEMIENTERRADA: ☐ En exterior de edificios	☐ En interior de edificios
Observaciones:	

3.5 Terrenos y edificaciones	Superficie (m²)
- Área total del establecimiento (incluidas todas las instalaciones auxiliares)	---
- Área específica de la instalación petrolífera	30
- Edificios auxiliares (oficinas, almacenes, tiendas, servicios, etc.)- Total	---
- Superficie ocupada por cubiertas o marquesinas	---
3.6 Derechos sobre el terreno (marcar el recuadro correspondiente)	
☒ Propiedad ☐ Arrendamiento ☐ Concesión ☐ Cesión ☐ Otros	
Observaciones:	

3.7 Régimen de funcionamiento:	
☐ Servicio permanente 24 horas	☐ Horario limitado de ____ a ____ horas
☒ Servicio atendido por personal	☐ Cierre nocturno
☐ Régimen de Autoservicio	☐ Servicio mixto
☐ Sistema pre-pago	☐ Caja centralizada
☐ Pago personalizado	
3.8 Cartelería, anuncios y varios:	
☐ Monolito y Lista de precios	☐ Instrucciones de uso AA.SS.
☐ Carteles señales de peligro	
☐ Juego de probetas de verificación	☐ Hojas de reclamaciones
☐ Otros anuncios reglamentarios	
3.9 Documentación:	
☐ Placa indicativa del Nº del Registro	☐ Libros de Inspecciones y registro de AA.SS.
☐ Certificado de la inscripción en el Registro	☐ Resolución de Autorización o A.P.M.
☐ Certificados de revisiones obligatorias	☐ Certificados de pruebas, ensayos y verificaciones
☐ Licencias Municipales – Apertura	☐ Otros permisos o autorizaciones
Observaciones:	

Enterado, por El Titular:

El Inspector:
(Sello)

VºBº

SGS Inspecciones
Reglamentarias S.A.

Fdo.- _____
DNI : _____

Fdo.- ANGEL M. LEON GRANDE.
DNI : 30.952.554-M - L

Fdo.- _____
DNI: _____

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN N°: 23-14-0003-12	Fecha: 14/03/ 2012	Hoja n° 02
---	--------------------	------------

[illegible]

Observaciones:

[illegible]

Observaciones:

Enterado, por El Titular:

El Inspector:
(Sello)

 $V^{\circ}B^{\circ}$

Fdo.- _____
DNI : _____

Fdo.- ANGEL M. LEÓN GRANDE.
DNI : 30.952.554 – M.

Fdo.- _____
DNI: _____

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN Nº: 23-14-0003-12	Fecha: 14/03/2012	Hoja Nº 03
Nº del Registro Especial:		

4.3.- Instalaciones mecánicas: Arquetas, tuberías y conexiones					
Tipo de instalación ó Servicio que presta	Material de construcción	Resultado de la Inspección (1)			
		Dc	DG	DL	FAV
Tuberías de aspirac./ impulsión					X
Tuberías de carga a tanques			X		
Arquetas y registros			X		
Uniones y derivaciones					X
Tuberías de venteos					X
Sistem.recup.de vapores fase I	N.A				
Sistem.recup.de vapores fase II (No aplica)	N.A				
Red de aire comprimido	N.A				
Red de agua	N.A				
Otras tuberías:					
Observaciones:					
4.4.- Instalaciones eléctricas					
Tipo de instalación o Servicio que presta	Clasificación de la Zona	Resultado de la Inspección (1)			
		Dc	DG	DL	FAV
Acometida y Eq. De medidas	N.A				
Cuadro general y secundario	--				
Enclavamientos y automat.	"				X
Protecciones-Instrumentos	"				
Alumbrado y F.m. interior	"				
Alumbrado exterior-viales	"				
Iluminación AA.SS.-Control	"				
Circuito f.m. motores-bombas	"				
Albdo.marquesina-monolito	"				
Alumbrado de emergencia	"				
Tomas de corriente exterior	"				
Tomas de tierra	"				
Circuitos de protección	"				
Protección catódica	"				
Otros receptores-máquinas	"				
Observaciones: NO EXISTE REGISTRO DE INSP. PERIODICA DE INSTALACIÓN ELECTRICA. NO HAY ALUMBRADO EN EL INTERIOR DEL CUARTO DONDE SE SITUA EL DEPOSITO					

(1) Dc = Defecto Crítico - DG = Defecto Grave - DL = Defecto Leve - FAV = Favorable

Enterado, por El Titular:

El Inspector:
(Sello)

VºBº

SGS Inspecciones
Reglamentarias S.A.
Nº 3

Fdo.- _____
DNI : _____

Fdo.- ANGEL M. LEON GRANDE.
DNI : 30.962.554-M

Fdo.- _____
DNI: _____

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN Nº: 23-14-0003-12	Fecha: 14/03/2012	Hoja nº 04
Nº del registro Especial:		

4.5.- Instalación de aire comprimido (N.A)					
Elemento o Instalación	Material y Zona clasificada	Resultado de la Inspección			
		Dc	DG	DL	FAV
Sala de máquinas					
Compresor					
Red de aire-enchufes					
Medidores-manómetros					
Observaciones: NO EXISTEN INST. AFECTADAS					

4.6.- Instalaciones contra-incendios				
Elemento o conjunto de la instalación	Resultado de la Inspección			
	Dc	DG	DL	FAV
Aparatos extintores		X		
Red de agua – hidrantes				
Espumógenos				
Sistemas automáticos o semiautomáticos				
Cartelería, avisos, señalización		X		
Observaciones:				

4.7.- Protección medioambiental (no aplicable, dependiendo del reglamento a aplicar y fecha de puesta en marcha de la instalación).				
Elemento o conjunto de la instalación	Resultado de la Inspección			
	Dc	DG	DL	FAV
Arquetas y canalizaciones				X
Separadores de grasas-hidrocarburos		X		
Vertidos exteriores				
Alcantarillado y pozos				
Depuradoras- filtros				
Observaciones:				

Enterado, por El Titular:

El Inspector:
(Sello)

VºBº

Fdo.- _____
DNI : _____

Fdo.- ANGEL M. LEON GRANDE.
DNI : 30.952.554-M

Fdo.- _____
DNI: _____

SGS Inspecciones
Reglamentarias S.A.

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN Nº: 23-14-0003-12		Fecha: 14/03/ 2012	Hoja nº 05
Nº del Registro Especial:		Nº del Registro Industrial: __ / ____ - __	

CUADRO-RESUMEN DE LA INSPECCIÓN					
Elemento, equipo o clase de instalación	Resultado de la inspección				Plazo rep.
	Dc	DG	DL	FAV	
Depósitos de almacenamiento		X			6 MESES
Sistem. de medida-Aparatos surtidores					
Instalaciones mecánicas		X			6 MESES
Instalaciones eléctricas					
Instalaciones aire comprimido					
Instalaciones contra-incendios		X			6 MESES
Protección medioambiental					
Documental		X			6 MESES

Observaciones de carácter general:

- Art. 32. No se dispone de documentación de legalización de las instalaciones.
- Art.13.2. La instalación no dispone de cubeto de retención de perdidas.
- Art. 31. No existen agentes extintores en el interior del cuarto donde se sitúa el depósito.
- Art. 8. La boca de descarga no es de acople rápido
- Art. 8. No se dispone de dispositivo para evitar un rebose por llenado excesivo.
- Art.13.2.1. Inadecuada señalización en exterior de edificio.

En consecuencia:

- A) Se propone a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, **ordene la paralización temporal de las instalaciones señaladas con Defectos Críticos (Dc)**, quedando fuera de servicio y pendientes de reparación o sustitución, otorgándose el plazo indicado en el cuadro anterior, con fecha límite propuesta del __/ __/ ____, transcurrido el cual deberán ser nuevamente inspeccionadas para determinar el grado de cumplimiento reglamentario y la posibilidad de reanudar su funcionamiento.
- B) **Los defectos graves (DG) que afectan a las instalaciones señaladas, deberán ser corregidos en el plazo máximo indicado en el cuadro anterior, con fecha límite propuesta del 14/09/2012**, advirtiéndole a su titular que su no cumplimiento podrá dar lugar a las sanciones correspondientes, siendo de su exclusiva responsabilidad la aplicación de cuantas medidas de seguridad sean necesarias adoptar hasta haber realizado la reparación, sustitución o adaptación a las condiciones reglamentarias exigidas.
- C) **Deberán corregirse los defectos leves (DL) que afectan a las instalaciones señaladas en el cuadro anterior, en el plazo máximo de tres meses**, siendo responsabilidad de su titular el dar cumplimiento a ello, sin perjuicio de lo que al efecto determine la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Y para que así conste donde proceda, en cumplimiento de la normativa y reglamentación vigentes, firmo el presente documento en cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto.

En JAEN a 14 de MARZO de 2012

Enterado, por El Titular:

El Inspector:
(Sello)

VºBº

Fdo.- _____
DNI : _____

Fdo.- ANGEL M. LEON GRANDE.
DNI : 30.952.554-M

Fdo.- _____
DNI: _____