

Programa de Prevención y Control de Legionelosis Univesidad de Jaén							
25	Actividad	Revisiones mensuales	Revisiones trimestrales	Revisiones Semestrales	Revisiones anuales	Nº Sistemas	Revisiones programadas
	SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)	252	4	-	1	94	890
L01	Revisión general del funcionamiento de la instalación.				1	10	10
L02	Depósitos acumuladores: Revisión general del funcionamiento y de limpieza.		4			16	64
L03	Revisión de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas). Control de temperatura en los puntos terminales de la red.	12				9	108
L04	Apertura SEMANAL de grifos y duchas de instalaciones no utilizadas. (en su caso)	12				9	108
L05	Control diario de temperatura en depósitos finales de acumulación (<i>recursos propios</i>)	192				16	192
L06	Purga SEMANAL del fondo de los acumuladores.	12				9	108
L07	Purga MENSUAL de válvulas de drenaje de las tuberías.	12				10	120
L08	Registro MENSUAL de la temperatura de retorno de los acumuladores de ACS.	12				15	180
	SISTEMAS DE AGUA FRÍA PARA EL CONSUMO HUMANO (AFCH)	12	4	-	2	87	532
L09	Revisión general del estado de funcionamiento del sistema.				1	18	18
L10	Depósitos: Revisión trimestral de estado de conservación y de limpieza.		4			17	68
L11	Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red interior . Mediciones de temperatura y cloro (grifos y duchas).	12				35	429
L12	Limpieza y desinfección Anual de los sistemas de AFCH (Depósitos).				1	17	17
	SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN	12	-	-	1	6	39
L13	Revisión general del estado de conservación y de limpieza.				1	3	3
L14	Revisión del nivel de cloro libre residual y la temperatura.	12				3	36
	SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS	-	4	-	1	40	100
L15	Revisión general del estado de funcionamiento del sistema. Limpieza y desinfección Anual de los sistemas.				1	20	20
L16	Estado de conservación y limpieza trimestral de aljibes, depósitos y puntos terminales.		4			20	80
	FUENTES ORNAMENTALES	12	4	2	-	12	72
L17	Limpieza y desinfección. Revisión de boquillas, bombas y filtros.			2		4	8
L18	Revisión de limpieza del agua.		4			4	16
L19	Revisión de prefiltro, equipos de desinfección, temperatura y niveles de cloro.	12				4	48
	TORRES DE REFRIGERACIÓN	24	4	2	-	8	36
L21	Medición diaria del nivel de biocida	12				2	12
L22	Revisiones mensuales: Mediciones, muestras, análisis microbiológico, físico-químico y nivel biocida y registro en libro	12				2	12
L23	Análisis Legionella Pneumophila		4			2	8
L24	Limpieza y desinfección según anexo 4B del RD 865/2003			2		2	4
	Análisis de Legionella Pneumophila en puntos representativos	-	-	-	1	70	74
L20	Análisis de Legionella Pneumophila en puntos representativos.				1	70	74
	Informes de Evaluación de Riesgos	-	-	-	1	20	20
L20	Informes de Evaluación de Riesgos de los Sistemas Mantenidos				1	20	20
	RESUMEN DEL PROGRAMA	312	20	4	7	337	1.763