

2020 PROGRAMA 06N: MANTENIMIENTO LEGAL DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN

Equipos a Presión en la UJA

ID	Campus	Edificio	Dependencia	Descripción	Mantenedor	Organismo Control	Marca	Modelo	Fecha instalación	Nº Serie	Categoría según ITC	Presión máx. admisible (bar)	Presión máx. servicio (bar)	Volumen (L)	Última revisión	Revisión Nivel A	Revisión Nivel B	Revisión Nivel C
EP21	Jaén	A1	Sala de calderas	Caldera producción de vapor	Sogecal	Ingein S. L.	Proyectos y construcciones Pirineo SL		2008	4387/08	IV-2	14	8	1055	17-12-19	12-12-20	12-12-22	12-12-22
EP03	Jaén	A1	902	Calderín de compresor	Air Liquide	SGS Inspecciones Reglamentarias SA	Atlas Copco	SIAP	2008	(24449) A11682682	III-2	11	9	270	12-06-18	12-06-21	06-03-21	06-03-20